

Отдел архитектуры и градостроительства
администрации муниципального образования
Приморско-Ахтарский район

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

от 28 ноября 2018 года

№ 14

Отделом архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район произведено визуальное техническое обследование входа (путей движения для доступа в зону оказания услуг) МАДОУ детский сад № 1 «Сказка», расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Приморско-Ахтарск, ул. Братская, 67, на предмет возможности (невозможности) установки пандусов, подъемников и поручней для доступности маломобильных групп населения в соответствии со СП 59.13330.2016 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения».

В связи с существующими габаритами уличной и внутренней лестницы МАДОУ детский сад № 1 «Сказка» (ширина входных дверных проемов, размеры свободного пространства у двери со стороны ручки при открывании к себе, параметры входной площадки), а также в соответствии со СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений», учитывая, что высота цокольной части от уровня земли до нулевой отметки пола составляет 140 см, обустройство пандуса и подъемника является невозможным.

Имеется возможность установки кнопки вызова обслуживающего персонала МАДОУ детский сад № 1 «Сказка» при условии согласования с общественным объединением инвалидов Приморско-Ахтарского района.

Исполняющий обязанности начальника
отдела архитектуры и градостроительства
администрации муниципального образования
Приморско-Ахтарский район,
главного архитектора района



Е.А. Иванова