

ЗАО «ЭНЕРГЕТИК»

Проектно-сметное бюро

Регистрационный номер в государственном реестре саморегулируемых организаций: №СРО-П-145-04032010

Свидетельство №10316 от 12.03.2014 года

Техническое заключение **Об определении технической возможности** **обеспечение беспрепятственного доступа** **инвалидов к объекту социальной** **инфраструктуры МАДОУ №1 «Сказка» по** **адресу: Краснодарский край, г. Приморско-** **Ахтарск, ул. Братская, 67.**



ГИП _____

Кудряшов Ю. Н.

2015г

Краснодарский край
г. Приморско-Ахтарск

Список исполнителей

Работы по обследованию выполнили:

Гл. Конструктор ЗАО «Энергетик» - Ступак А. С.

Камеральные работы выполнили:

ГИП - Кудряшов Ю. Н.
Конструктор – Меркулов Р. В.

1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ.

1.1. Общие сведения

Порядковый номер Заключения	Техническое заключение от 12.11.2015г.
Основание для проведения исследования.	Письмо-заказ от 09.11.2015
Название объекта исследования.	Помещения МБДОУ №1 «Сказка»
Цель исследования.	Определение технической возможности обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объекту социальной инфраструктуры МБДОУ №1 «Сказка» с действующими нормами СНиП и СП.
Дата получения задания на проведение исследования.	09.11.2015г
Период проведения исследования.	09.11.2015 – 12.11.2015г
Дата составления Заключения по результатам исследования.	112.11.2015г
Регион, в котором находится объект исследования.	Российская Федерация, Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район, г. Приморско-Ахтарск, ул. Братская, 67.
Тип объекта исследования.	МБДОУ №1 «Сказка».

1.2. Задание на производство исследования

Объект исследования.	МБДОУ №1 «Сказка» по адресу: Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район, г. Приморско-Ахтарск, ул. Братская, 67.
Вопросы, поставленные перед специалистом	Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объекту социальной инфраструктуры МБДОУ №1 «Сказка». 1. Обеспечить рельефными тактильными полосами участок перед маршем вниз и вверх входа. 2. Установить 2 ^{ой} поручень на лестничном марше по пути движения. 3. Обеспечить горизонтальное завершение поручня вверх и вниз по пути движения тактильным напольным

	<p>указателем перед лестницей вверх и вниз.</p> <p>4. Установить тактильные указатели на поручнях лестницы.</p> <p>5. Обеспечить санитарно-гигиеническим помещением для инвалидов, обеспечить доступ к средствам информации о доступности элементов здания, информация о назначении помещения внутри здания.</p>
--	--

1.3. Сведения о заказчике исследования.

Заказчик:	Заведующий МБДОУ №1 «Сказка» Доленко О. В.
Адрес заказчика:	353865, Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район, г. Приморско-Ахтарск, ул. Братская, 67

1.4. Сведения о специалисте, проводившем экспертизу

Полное наименование организации	Закрытое акционерное общество «Энергетик»
Юридический адрес организации	ул. Комсомольская, 66, г. Приморско-Ахтарск, Приморско-Ахтарский район, Краснодарский край, Россия, 353864
Основной государственный регистрационный номер (далее - ОГРН)	ОГРН 1022304519500 ИНН 2347008232
Сведения о членстве в саморегулируемой организации	Некоммерческое партнерство Саморегулируемая организация проектировщиков «СтройОбъединение». Регистрационный номер СРО-П-145-04032010. Свидетельство № 10316 от 12 марта 2014г. (Приложение №1)
Документы специалиста, подтверждающие полученные профессиональные знания в области экспертной деятельности	Специалист: Ступак Алексей Семенович Диплом № 915 534 Краснодарского политехнического института. Окончил 25 июня 1970 г. Стаж работы в экспертной деятельности 5 лет. Стаж работы в строительной деятельности 45 лет.

1.5. Перечень приборов и компьютерных программ, применяемых при

проведении исследования.

А). Измерительные инструменты:

1. Десятиметровая рулетка с ценой деления 1мм, тип Р5УЗК, ГОСТ 7502-89 (назначение – линейные измерения);
2. 20-ти сантиметровая линейка с ценой деления 1мм.

Б). Фиксирующие инструменты:

1. Фотоаппарат Sony.
2. Карандаш, блокнот.

В). Компьютерные программы:

1. Компьютерные программы: Microsoft Word 97-2003,
2. AutoCAD 2011.

1.6. Допущения и ограничительные условия.

Настоящее заключение специалиста может быть использовано как доказательство в судебных спорах.

Выводы, содержащиеся в настоящем заключении, ограничиваются следующими условиями:

1. Настоящее заключение достоверно в полном объеме лишь в указанных в задании на исследование целях.
2. Специалист исходил из того, что предоставленная Заказчиком информация является точной и достоверной.
3. ЗАО «Энергетик» гарантирует конфиденциальность информации, полученной в процессе исследования, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
4. Заказчик принимает на себя обязательство заранее освободить специалиста от всякого рода расходов и материальной ответственности, происходящих из иска третьих лиц к специалисту, вследствие легального использования результатов настоящего заключения, кроме случаев, когда в установленном судебном порядке определено, что возникшие убытки явились следствием мошенничества, халатности или умышленно неправомочных действий со стороны специалиста или его сотрудников в процессе выполнения работ по строительно-техническому исследованию.
5. Приведенные в Заключении материалы и вывод о соответствии документации и фактического состояния сооружения, связанных с объектом исследования действительны лишь на дату проведения обследования. Специалист не несет ответственности за последующие изменения на объекте.

1.7. Справочные материалы и нормативные документы, использованные при приведении исследования.

1. СП 59.13330.2012 (актуализированная редакция СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения».
2. СНиП 3.03.01-87. Несущие и ограждающие конструкции" (утв. Постановлением Госстроя СССР от 04.12.1987 N 280) (ред. от 22.05.2003)
3. СНиП 21.01.09* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»

2. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ.

10.11.2015г мною Ступак А. С. гл. конструктором ЗАО «Энергетик», на основании свидетельства о допуске к определенному виду и видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № 10316 от 12.03.2014г выданного саморегулирующей организацией «Некоммерческое партнерство саморегулируемая организация проектировщиков «СтройОбъединение», было обследовано здание МБДОУ №1 «Сказка» расположенное по адресу: Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район, г. Приморско-Ахтарск, ул. Братская, 67.

2.1. Цель обследования

Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объекту социальной инфраструктуры МБДОУ №1 «Сказка».

1. Обеспечить рельефными тактильными полосами участок перед маршем внизу и вверху входа.
2. Установить 2^{ой} поручень на лестничном марше по пути движения.
3. Обеспечить горизонтальное завершение поручня вверху и внизу по пути движения тактильным напольным указателем перед лестницей вверху и внизу.
4. Установить тактильные указатели на поручнях лестницы.
5. Обеспечить санитарно-гигиеническим помещением для инвалидов, обеспечить доступ к средствам информации о доступности элементов здания, информация о назначении помещения внутри здания..

2.2. Определение возможности поставленных задач для обеспечения доступа маломобильных групп населения

2.2.1. Обеспечить рельефными тактильными полосами участок перед маршем внизу и вверху входа.

Согласно п. 4.1.12 СП 59.13330.2012 перед открытой лестницей за 0,8-0,9м следует предусматривать предупредительные тактильные полосы шириной 0,3=0,5м. Данное указание требует выполнения.

2.2.2. Установить 2^{ой} поручень на лестничном марше по пути движения.

Не принимается, пункт не корректен, т.к. второй поручень на каждой из 2-х лестниц имеется см. приложение - фото.

2.2.3. Обеспечить горизонтальное завершение поручня вверху и внизу по пути движения.

Поручень требует переделки.

2.2.4. Установить тактильные указатели на поручнях лестницы.

Пункт 5.2.16 СП 59.13330.2012 предусматривается устройство предупредительной полосы об окончании перил – требование следует выполнить.

2.2.5. В каждой группе имеются 3 детских унитаза, кабины в детских уборных сделаны открытые отделенные перегородками высотой 1,2м

Умывальные имеют по 3 умывальника высотой от пола 450мм и имеется душ на 1 рожок, что соответствует СанПиН 2.4.2.2821 – 10и в дополнительных кабинках группы не нуждаются.

3. ВЫВОДЫ.

В существующих помещениях здания МБДОУ №1 «Сказка» приспособить для инвалидов санитарно-гигиеническое помещение нет возможности.

Второй поручень на лестничных клетках имеется.

Остальные пункты выполнимы и требуется их исполнение.

Гл. конструктор ЗАО «Энергетик» _____



Ступак А. С.