

## ПАСПОРТ

Общественное здание

### 1. Информация об объекте

Наименование Муниципальное автономное дошкольное общеобразовательное учреждение № 1 (2-й корпус)

Тип объекта И другие объекты образования и науки

Место нахождения (адрес) Приморско-Ахтарский р-н г. Приморско-Ахтарск ул. Ленина 46

Форма собственности объекта Муниципальная  
(федеральная, городская, муниципальная, негосударственная)

Данные о лице, осуществляющем деятельность на объекте  
(собственник, арендатор; наименование юр. лица, предпринимателя, ИНН, телефон и т.д.)

Основание для пользования объектом Право оперативного управления  
(собственник, арендатор, наименование юр. лица, предпринимателя)

ИНН:

Телефон:

Количество этажей здания , этаж расположения объекта

Комментарий:

Плановая дата обследования: **04.2020**

Фактическая дата обследования: **13.07.2023**

Организация:

Должность лица:

ФИО:

## 2. Соответствие элементов объекта нормативным требованиям доступности для инвалидов<sup>1</sup>

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов <sup>2</sup>	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания / Замечания по несоответствию
<b>Участки и территории</b>				
<b>Вход на территорию</b>				
Высота порога или перепад у калитки	К, О, С	не более 1,4 - 1,5 см.	Соответствует	п. 4.1.8; 5.1.4
Ширина прохода, калитки, проема в ограждении	К	не менее 0,9 м	Соответствует	п. 4.1.7; 5.1.4
<b>Вход</b>				
<b>Лестница на входе наружная</b>				
Поручни по обеим сторонам	О, С	наличие	Соответствует	п. 5.1.2 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261)
Поручни на высоте	О, С	90 см.	Соответствует	п. 5.1.2 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261)
Высота подъема ступеней	О, С	12 - 15 см.	Соответствует	п. 4.1.12
Ширина ступеней	О, С	35 - 40 см.	Соответствует	п. 4.1.12
Единообразная геометрия ступеней	О, С	наличие	Соответствует	п. 4.1.12
<b>Пандус, дублирующий наружную лестницу на входе</b>				

1 Требования СП 59.13330.2016 "Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001"

2 К – инвалиды-колясочники, О – инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С – инвалиды по зрению, Г – инвалиды по слуху.

Длина марша пандуса	К		не более 9,0 м.	Не требуется	п. 4.1.14
Уклон пандуса (высота / длина)	К		не более 1/20 (5%)	Не требуется	п. 4.1.14
Свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса	К		не менее 1,5 X 1,5 м.	Не требуется	п. 4.1.15
Поручни пандуса (вдоль обеих сторон)	К, О		наличие	Не требуется	п. 4.1.15
Поручни пандуса (непрерывная поверхность по всей длине)	К, О		наличие	Не требуется	п. 4.1.15 (п. 5.2.4 ГОСТ Р 51261)
Поручни пандуса (на высоте)	О		0,9 м.	Не требуется	п. 4.1.15
Поручни пандуса (на высоте)	К		0,7 м.	Не требуется	п. 4.1.15
Поручни пандуса (расстояние между поручнями)	К		0,9 - 1,0 м.	Не требуется	п. 4.1.15
Подъемник, дублирующий наружную лестницу на входе (при высоте подъема более 3,0 м.)	К		наличие	Не требуется	п. 4.1.14; п. 5.2.13
<b>Входная площадка</b>					
Размер входной площадки (при открывании двери наружу)	К		не менее 1,4 x 2,0 или 1,5 x 1,85 м.	Соответствует	п. 5.1.3
Размер входной площадки (при наличии пандуса)	К		не менее 2,2 x 2,2 м.	Соответствует	п. 5.1.3
Нескользящее покрытие	К, О, С		наличие	Соответствует	п. 5.1.3
<b>Дверь входная наружная</b>					
Ширина проема одной створки двери в свету	К		не менее 0,9 см.	Соответствует	п. 5.1.4
Высота порога двери	К		не более 1,4 см.	Соответствует	п. 5.1.4
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей	С		наличие	Не требуется	п. 5.1.5
Пути движения (для доступа в зону оказания услуги)					

Ширина пути движения в коридорах, галереях и т.п.	К		не менее 1,5 м.	Соответствует	п. 5.2.1
Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью	К		не менее 1,2 м.	Соответствует	п. 5.2.1
Ширина дверных и открытых проемов в стене, выходов из коридоров и помещений на лестничную клетку	К		не менее 0,9 м.	Соответствует	п. 5.2.4
Высота порогов или перепад высот	К		не более 1,4 см.	Соответствует	п. 5.2.4
Конструктивные элементы и устройства на пути движения, выступ (на стенах)	С		не более 10 см.	Соответствует	п. 5.2.7
Конструктивные элементы и устройства на пути движения, выступ (на отдельно стоящей опоре)	С		не более 30 см.	Соответствует	п. 5.2.7
Зона оказания услуги					
<b>Обслуживание в кабинете</b>					
Ширина проема двери	К		не менее 0,9 м.	Соответствует	п. 6.3.2; 6.1.8
Высота порога	К		не более 1,4 см.	Соответствует	п. 5.1.4
Ширина прохода	К		не менее 1,2 м.	Соответствует	п. 5.2.2
Стол с высотой рабочей поверхности	К		не более 0,85 м.	Не требуется	п. 7.1.9
Ширина и высота проема стола для ног	К		не менее 0,75 x 0,49 м.	Не требуется	п. 7.1.9
Пространство для разворота кресла-коляски	К		диаметр не менее 1,4 м.	Не требуется	п. 5.2.2
Санитарно-гигиеническое помещение					
Доля доступных кабин уборных от общего количества	К		7% (но не менее 1)	Не требуется	п. 5.3.2
Знак доступности кабины для инвалидов	К		наличие	Не требуется	п. 5.3.6
Размер кабины (ширина x глубина)	К		не менее 1,65 x	Не требуется	п. 5.3.3; рис. Д.

		1,8 м.		11	
Ширина двери кабины	К	не менее 0,9 м.		Не требуется	п. 5.3.3; рис. Д.11
Пространство для размещения кресла-коляски рядом с унитазом	К	не менее 0,75 м.		Не требуется	п. 5.3.3; рис. Д.11
Пространство для разворота кресла-коляски	К	диаметр не менее 1,4 м.		Не требуется	п. 5.3.3; рис. Д.11
Откидные опорные поручни, штанги	К, О	наличие		Не требуется	п. 5.3.3; рис. Д.11
Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с персоналом	К	наличие		Не требуется	п. 5.3.6
Средства информации					
Обозначение специальными символами доступных элементов здания, указатели направления движения	К, С, Г, У	наличие		Соответствует	п. 5.5.1
Информация о назначении помещения внутри здания (рядом с дверью со стороны дверной ручки) на высоте от 1,3 до 1,4 м. с дублированием рельефными знаками	К, С, Г, У	наличие		Соответствует	п. 5.5.8
Знаки и указатели в зонах движения в зальных помещениях на высоте	К, С, Г, У	от 1,5 до 4,5 м.		Соответствует	п. 5.5.4; 5.5.6
Речевые информаторы	С, У	наличие		Не требуется	п. 5.5.3; 5.5.4
Световые текстовые табло для вывода оперативной информации	Г, У	наличие		Не требуется	п. 5.5.3; 5.5.4

### 3. Доступность функциональных зон объекта для отдельных категорий инвалидов

Наименование функциональных зон объекта	Степень доступности (доступен «+», недоступен «-», не требует приспособления «#»)
---	--

	К	О	С	Г
Участки и территории	+	+	+	#
Вход	+	+	+	#
Пути движения (для доступа в зону оказания услуги)	+	#	+	#
Зона оказания услуги	+	#	#	#
Санитарно-гигиеническое помещение	#	#	#	#
Средства информации	+	#	+	+

#### 4. Заключение о доступности объекта для инвалидов (нужное отметить знаком «X»)

	Степень доступности объекта	Доступность объекта для отдельных категорий инвалидов			
		К	О	С	Г
Объект доступен	X*	X	X		X
Объект недоступен					

#### 5. Рекомендации по обеспечению доступности объекта

Функциональные зоны объекта	Основные мероприятия по адаптации
Участки и территории	
Вход	
Пути движения (для доступа в зону оказания услуги)	
Зона оказания услуги	
Санитарно-гигиеническое помещение	

