

## ПАСПОРТ

Общественное здание

### 1. Информация об объекте

Наименование Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение № 1 (1-й корпус)

Тип объекта И другие объекты образования и науки

Место нахождения (адрес) Приморско-Ахтарский р-н г. Приморско-Ахтарск ул. Братская 67

Форма собственности объекта Муниципальная

(федеральная, городская, муниципальная, негосударственная)

Данные о лице, осуществляющем деятельность на объекте

(собственник, арендатор, наименование юр. лица, предпринимателя, ИНН, телефон и т.д.)

Основание для пользования объектом Право хозяйственного ведения

(собственник, арендатор, наименование юр. лица, предпринимателя)

ИНН:

Телефон:

Количество этажей здания , этаж расположения объекта

Комментарий:

Плановая дата обследования: **04.2020**

Фактическая дата обследования: **13.07.2023**

Организация:

Должность лица:

ФИО:

## 2. Соответствие элементов объекта нормативным требованиям доступности для инвалидов<sup>1</sup>

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов <sup>2</sup>	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания <sup>1</sup> / Замечания по несоответствию
Участки и территории				
<b>Вход на территорию</b>				
Высота порога или перепад у калитки	К, О, С	не более 1,4 - 1,5 см.	Соответствует	п. 4.1.8; 5.1.4
Ширина прохода, калитки, проема в ограждении	К	не менее 0,9 м	Соответствует	п. 4.1.7; 5.1.4
Вход				
<b>Лестница на входе наружная</b>				
Поручни по обеим сторонам	О, С	наличие	Соответствует	п. 5.1.2 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261)
Поручни на высоте	О, С	90 см.	Соответствует	п. 5.1.2 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261)
Высота подъема ступеней	О, С	12 - 15 см.	Соответствует	п. 4.1.12
Ширина ступеней	О, С	35 - 40 см.	Соответствует	п. 4.1.12
Единообразная геометрия ступеней	О, С	наличие	Соответствует	п. 4.1.12
<b>Пандус, дублирующий наружную лестницу на входе</b>				

1 01-2001"

Требования СП 59.13330.2016 "Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-

2 К – инвалиды-колясочники, О – инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С – инвалиды по зрению, Г - инвалиды по слуху.

Длина марша пандуса	К		не более 9,0 м.	Не требуется	п. 4.1.14
Уклон пандуса (высота / длина)	К		не более 1/20 (5%)	Не требуется	п. 4.1.14
Свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса	К		не менее 1,5 X 1,5 м.	Не требуется	п. 4.1.15
Поручни пандуса (вдоль обеих сторон)	К, О		наличие	Не требуется	п. 4.1.15
Поручни пандуса (непрерывная поверхность по всей длине)	К, О		наличие	Не требуется	п. 4.1.15 (п. 5.2.4 ГОСТ Р 51261)
Поручни пандуса (на высоте)	О		0,9 м.	Не требуется	п. 4.1.15
Поручни пандуса (на высоте)	К		0,7 м.	Не требуется	п. 4.1.15
Поручни пандуса (расстояние между поручнями)	К		0,9 - 1,0 м.	Не требуется	п. 4.1.15
Подъемник, дублирующий наружную лестницу на входе (при высоте подъема более 3,0 м.)	К		наличие	Не требуется	п. 4.1.14; п. 5.2.13
Пути движения (для доступа в зону оказания услуги)					
Ширина пути движения в коридорах, галереях и т.п.	К		не менее 1,5 м.	Соответствует	п. 5.2.1
Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью	К		не менее 1,2 м.	Соответствует	п. 5.2.1
Ширина дверных и открытых проемов в стене, выходов из коридоров и помещений на лестничную клетку	К		не менее 0,9 м.	Соответствует	п. 5.2.4
Высота порогов или перепад высот	К		не более 1,4 см.	Соответствует	п. 5.2.4
Конструктивные элементы и устройства на пути движения, выступ (на стенах)	С		не более 10 см.	Соответствует	п. 5.2.7
Конструктивные элементы и устройства на пути движения, выступ (на отдельно	С		не более 30 см.	Соответствует	п. 5.2.7

стоящей опоре)						
Зона оказания услуги						
<b>Обслуживание в кабинете</b>	У, К, С					
Ширина проема двери	К	не менее 0,9 м.			Соответствует	п. 6.3.2; 6.1.8
Высота порога	К	не более 1,4 см.			Соответствует	п. 5.1.4
Ширина прохода	К	не менее 1,2 м.			Соответствует	п. 5.2.2
Стол с высотой рабочей поверхности	К	не более 0,85 м.			Не требуется	п. 7.1.9
Ширина и высота проема стола для ног	К	не менее 0,75 x 0,49 м.			Не требуется	п. 7.1.9
Пространство для разворота кресла-коляски	К	диаметр не менее 1,4 м.			Не требуется	п. 5.2.2
<b>Санитарно-гигиеническое помещение</b>						
Доля доступных кабин уборных от общего количества	К	7% (но не менее 1)			Не требуется	п. 5.3.2
Знак доступности кабины для инвалидов	К	наличие			Не требуется	п. 5.3.6
Размер кабины (ширина x глубина)	К	не менее 1,65 x 1,8 м.			Не требуется	п. 5.3.3; рис. Д. 11
Ширина двери кабины	К	не менее 0,9 м.			Не требуется	п. 5.3.3; рис. Д. 11
Пространство для размещения кресла-коляски рядом с унитазом	К	не менее 0,75 м.			Не требуется	п. 5.3.3; рис. Д. 11
Пространство для разворота кресла-коляски	К	диаметр не менее 1,4 м.			Не требуется	п. 5.3.3; рис. Д. 11
Откидные опорные поручни, штанги	К, О	наличие			Не требуется	п. 5.3.3; рис. Д. 11
Система тревожной сигнализации,	К	наличие			Не требуется	п. 5.3.6

обеспечивающая связь с персоналом					
Средства информации					
Обозначение специальными символами доступных элементов здания, указатели направления движения	У, К, С, Г	наличие	Соответствует	п. 5.5.1	
Информация о назначении помещения внутри здания (рядом с дверью со стороны дверной ручки) на высоте от 1,3 до 1,4 м. с дублированием рельефными знаками	К, С, Г, У	наличие	Соответствует	п. 5.5.8	
Знаки и указатели в зонах движения в зальных помещениях на высоте	К, С, Г, У	от 1,5 до 4,5 м.	Соответствует	п. 5.5.4; 5.5.6	
Речевые информаторы	С, У	наличие	Не требуется	п. 5.5.3; 5.5.4	
Световые текстовые табло для вывода оперативной информации	Г, У	наличие	Не требуется	п. 5.5.3; 5.5.4	

### 3. Доступность функциональных зон объекта для отдельных категорий инвалидов

Наименование функциональных зон объекта	Степень доступности (доступен «+», недоступен «-», не требует приспособления «#»)				
	К	О	С	Г	Г
Участки и территории	+	+	+	#	#
Вход	#	+	+	#	#
Пути движения (для доступа в зону оказания услуги)	+	#	+	#	#
Зона оказания услуги	+	#	#	#	#
Санитарно-гигиеническое помещение	#	#	#	#	#
Средства информации	+	#	+	#	+

### 4. Заключение о доступности объекта для инвалидов (нужное отметить знаком «X»)

Степень	Доступность объекта для отдельных категорий инвалидов
---------	---

	Доступности объекта	К О С Г				
		К	О	С	Г	
Объект доступен	X*	X*	X	X	X	
Объект недоступен						

### 5. Рекомендации по обеспечению доступности объекта

Функциональные зоны объекта	Основные мероприятия по адаптации
Участки и территории	
Вход	
Пути движения (для доступа в зону оказания услуги)	
Зона оказания услуги	
Санитарно-гигиеническое помещение	
Средства информации	

«13» июля 2023г.  
Дата составления Паспорта

Специалист I категории, контрактный управляющий



Николаенко А.Н.